



210021020372



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2021Z0260

认证委托人 温州市旭视智能安防有限公司

产品型号名称 YZH2.4-5.4C 消防移动式照明装置

检 验 类 别 型式试验

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No : Zb2021Z0260

共 06 页 第 01 页

|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 产品名称             | 消防移动式照明装置                                                                                                                                                                                                                                   | 型 号   | YZH2.4-5.4C      |
| 认证委托人            | 温州市旭视智能安防有限公司                                                                                                                                                                                                                               | 检验类别  | 型式试验             |
| 生产者              | 温州市旭视智能安防有限公司                                                                                                                                                                                                                               | 生产日期  | 2021 年 05 月 15 日 |
| 生产企业             | 温州市旭视智能安防有限公司                                                                                                                                                                                                                               | 抽 样 者 | /                |
| 抽样基数             | /                                                                                                                                                                                                                                           | 抽样地点  | /                |
| 样品数量             | 1 套                                                                                                                                                                                                                                         | 抽样日期  | /                |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                                                                          | 受理日期  | 2021 年 10 月 14 日 |
| 检验依据             | GB 26755-2011《消防移动式照明装置》<br>CCCF-CPRZ-29: 2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 抢险救援产品》                                                                                                                                                                   |       |                  |
| 检验项目             | CCCF-CPRZ-29: 2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 抢险救援产品》规定的全部适用检验项目                                                                                                                                                                                    |       |                  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           (检验检测专用章)<br/>           签发日期 2022 年 1 月 7 日         </div> |       |                  |
| 备<br>注           |                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |

批准:



审核:



编制:



应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

No : Zb2021Z0260

共 06 页 第 02 页

|       |                           |     |   |
|-------|---------------------------|-----|---|
| 认证委托人 | 温州市旭视智能安防有限公司             |     |   |
| 通讯地址  | 温州市龙湾区滨海五道 696 号 27 栋 601 |     |   |
| 联系电话  | 0577-86996996             | 传 真 | / |

产品照片



Zb2021Z0260

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心  
检验报告

№: Zb2021Z0260

共06页 第03页

一、产品铭牌内容

- |               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 1. 产品名称       | 消防移动式照明装置                 |
| 2. 型号规格       | YZH2. 4-5. 4C             |
| 3. 制造日期       | 有                         |
| 4. 生产者和/或生产企业 | 温州市旭视智能安防有限公司             |
| 5. 执行标准       | GB 26755-2011 《消防移动式照明装置》 |
| 6. 警告用语       | 有                         |
| 7. 标志         | /                         |
| 8. 产品使用说明书    | 有                         |

二、产品特性描述

- |                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 升降杆高度            | 最小高度: $(2.1 \pm 0.05)$ m<br>最大高度: $(7.5 \pm 0.05)$ m<br>高度差: $(5.4 \pm 0.05)$ m |
| 2. 升降系统的结构形式        | 垂直升降                                                                            |
| 3. 供电系统(发电机、电池)型号规格 | /                                                                               |
| 4. 升降系统(气泵、液压泵)型号规格 | /                                                                               |

三、产品关键件描述

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| 光源的型号规格、生产企业 | 光源型号规格: 1204CAZ<br>生产企业: 福建天电光电有限公司 |
|--------------|-------------------------------------|

一致性检查结论: 符合。



## 检验结果汇总表

生产企业:温州市旭视智能安防有限公司

No : Zb2021Z0260

产品型号:YZH2.4-5.4C

共 06 页 第 04 页

| 序号 | 检 验 项 目    |        | 标 准 要 求                              |                        |      | 检 验 结 果 |     |
|----|------------|--------|--------------------------------------|------------------------|------|---------|-----|
| 1  | 抗电压波动性能    |        | 交流电源供电照明装置在 198V~253V 电压波动范围内应能正常工作。 |                        |      | 合 格     |     |
| 2  | 绝缘电阻 MΩ    |        | ≥100                                 |                        |      | >100    |     |
| 3  | 耐压强度       |        | 试验后应无击穿、闪络现象。                        |                        |      | 合 格     |     |
| 4  | 可靠性        |        | 照明装置经 100 个工作周期可靠性试验后，照明装置应能正常工作。    |                        |      | 合 格     |     |
| 5  | 气候、机械环境适应性 | 高温试验   | 试验后，照明装置应能正常工作。                      |                        |      | 合 格     |     |
|    |            | 低温试验   | 试验后，照明装置应能正常工作。                      |                        |      | 合 格     |     |
|    |            | 恒定湿热试验 | 试验后，照明装置应能正常工作。                      |                        |      | 合 格     |     |
|    |            | 雨淋试验   | 试验后，照明装置应能正常工作。                      |                        |      | 合 格     |     |
|    |            | 振动试验   | 试验后，照明装置应能正常工作。                      |                        |      | 合 格     |     |
| 6  | 升降系统       | 升降时间 s | 升降高度不大于 5m                           | 上升                     | ≤60  | /       |     |
|    |            |        |                                      | 下降                     |      | /       |     |
|    |            |        | 升降高度大于 5m                            | 上升                     | ≤120 | 69.49   |     |
|    |            |        |                                      | 下降                     |      | 109.11  |     |
|    |            | 限位性能   |                                      | 1h 内升降杆下滑应不超过 6cm。     |      |         | 合 格 |
|    |            | 抗弯性能   |                                      | 在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形。 |      |         | 合 格 |

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心

# 检验结果汇总表

生产企业:温州市旭视智能安防有限公司

No : Zb2021Z0260

产品型号:YZH2.4-5.4C

共 06 页 第 05 页

| 序号  | 检 验 项 目         |                       |                   | 标 准 要 求                                         | 检 验 结 果 |     |
|-----|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|-----|
| 7   | 照明系统            | 水平回转角     °           |                   | ≥360                                            | >360    |     |
|     |                 | 俯仰角             °     |                   | ≥60                                             | >60     |     |
|     |                 | 水平回转角<br>变角速率 (° ) /s |                   | ≥15                                             | 21.5    |     |
|     |                 | 俯仰角<br>变角速率 (° ) /s   |                   | ≥15                                             | 20.9    |     |
|     |                 | 照度<br>lx              | 车载式照明装置在<br>50m 处 | 0°                                              | ≥5      | 9.8 |
|     |                 |                       |                   | 5°                                              |         | 9.7 |
|     |                 |                       |                   | 10°                                             |         | 9.5 |
|     |                 |                       |                   | 15°                                             |         | 9.1 |
|     |                 |                       |                   | 20°                                             |         | 9.0 |
|     |                 |                       |                   | 25°                                             |         | 8.5 |
|     | 30°             |                       |                   | 7.7                                             |         |     |
| 35° | 6.8             |                       |                   |                                                 |         |     |
|     | 非车载式照明装置在 10m 处 |                       | ≥100              | /                                               |         |     |
| 8   | 供电系统            | 连续工作时间 h              |                   | ≥8                                              | /       |     |
|     |                 | 启动性能                  |                   | 发电机在-5℃环境中放置 24h 后取出，立即进行启动试验，发电机应能在 30s 内顺利启动。 | /       |     |
| 9   | 防护性能            |                       |                   | 照明系统防护性能应符合 GB4208 规定的 IP55 的要求。                | 合 格     |     |
| 10  | 工作稳定性           |                       |                   | 照明装置支撑架应能承受 100N 的水平推力，照明装置不应出现倾倒。              | /       |     |

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心

## 检验结果汇总表

生产企业:温州市旭视智能安防有限公司

No : Zb2021Z0260

产品型号:YZH2.4-5.4C

共 06 页 第 06 页

| 序号    | 检 验 项 目 | 标 准 要 求                                                                             | 检 验 结 果 |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11    | 标志      | 产品合适的位置上应设有铭牌,标记以下内容:<br>a) 制造厂名;<br>b) 产品名称;<br>c) 产品型号;<br>d) 制造日期;<br>e) 执行标准代号。 | 合 格     |
| 以下空白。 |         |                                                                                     |         |

应急管理部上海消防研究所  
国家消防装备质量检验检测中心